

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 27517

Gruppe 702	Sicherheitskabel
Gesuchsteller	Heiniger Kabel AG Sägestrasse 65 3098 Köniz Schweiz
Hersteller	Prakab Pazska Kabelovna s.r.o. 10209 Praha 15 Czech Republic
Produkt	(N)HXH E30-E60 / E90
Beschrieb	Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall für ortsfeste Verlegung in elektrischen Kabelanlagen. Isolationserhalt mindestens 180 Minuten, Funktionserhalt 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten Typ: (N)HXH FE 180/E30-E60
Anwendung	Der Funktionserhalt (E30 – E90) ist nur gewährleistet, bei Verwendung von Kabeltragesystemen mit entsprechendem Funktionserhalt.
Unterlagen	VDE, Offenbach: Zertifikat 'Nr. 40046140' (10.04.2017); DMT, Dortmund: ABP 'Nr. P-1025 DMT DO' (20.06.2017), ABP 'Nr. P-1016 DMT DO' (10.08.2015); MPA NRW, Erwitte: ABP 'Nr. P-MPA-E-09-016' (31.03.2015)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Entspricht den Bestimmungen der VKF
Gültigkeitsdauer	31.12.2022
Ausstelldatum	13.09.2017
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Marcel Rumo



Roland Julmy

