



VKF Anerkennung Nr. 24176

Inhaber /-in

Dätwyler Cabling Solutions AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
Schweiz

Hersteller /-in

Dätwyler Cabling Solutions AG
6460 Altdorf
Schweiz

Gruppe 702 - Sicherheitskabel

Produkt Datwyler KERAM

Beschreibung Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
Isolationserhalt mindestens 180 Minuten, Funktionserhalt 30 Minuten
Typ:
Datwyler KERAM FE180 E30, Datwyler KERAM FE180 E30 CL,
(N)HXH FE180 E30-E60, (N)HXH FE180 E30-E60 CL

Anwendung Der ausgewiesene Funktionserhalt ist nur mit einem gemeinsam nach DIN 4102-12
geprüften Kabeltragsystem garantiert.

Unterlagen Electrosuisse: Prüfbericht 'Nr. 15-IK-0272.S01 ' (25.01.2016); VDE, Offenbach: Zertifikat 'Nr.
40004684' (23.11.2017), Zertifikat 'Nr. 40004642' (23.11.2017)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 23.05.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy