



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 24176

Titulaire

Dätwyler Cabling Solutions AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf
Schweiz

Fabricant

Dätwyler Cabling Solutions AG
6460 Altdorf
Schweiz

Groupe

702 - Câbles de sécurité

Produit

Dätwyler KERAM

Description

Câble d'installation non halogéné, comportement en cas d'incendie amélioré.
Maintien de l'isolation au moins jusqu'à 180 minutes, maintien de la fonction 30 minutes
Typ:
Dätwyler KERAM FE180 E30, Dätwyler KERAM FE180 E30 CL,
(N)HXH FE180 E30-E60, (N)HXH FE180 E30-E60 CL

Utilisation

Le maintien de la fonction n'est garanti qu'avec un système porteur testé selon la
norme DIN 4102-12.

Documentation

Electrosuisse: Rapport d'essai 'Nr. 15-IK-0272.S01 ' (25.01.2016); VDE, Offenbach:
Certificat 'Nr. 40004684' (23.11.2017), Certificat 'Nr. 40004642' (23.11.2017)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Correspond aux dispositions AEAi

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

23.05.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy